

ANALYSERAPPORT
2549/08

Udskrevet: 31-01-2008
 Version: 1
 Udtaget: 22-01-2008
 Modtaget: 22-01-2008
 Påbegyndt: 22-01-2008
 Udtaget af: LAB/IB

Skov Hastrup Vandværk
 Mosesvinget 10
 4330 Hvalsø
 Claus Jacobsen

Drikkevand

Sagsnummer: Skov Hastrup Vandværk
Kunde: Skov Hastrup Vandværk, Skovhastrupvej 23, Skov Hastrup, 4330 Hvalsø
Vandværk: Skov Hastrup Vandværk, Skovhastrupvej 23, Skov Hastrup, 4330 Hvalsø

Prøvested: Skov Hastrup Vandværk, Skov Hastrupvej 22, 4330 Hvalsø Afgang værk

RESULTATER FOR PRØVE 2549/08

Parameter	Resultat	Enhed	Metode	Grænseværdi	Afgang værk
Purge & Trap, drikkevand	i.p.		GC/MS, P&T, AK152		
Benzen	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152	1	
Toluen	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152		
Ethylbenzen	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152		
Xylener	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152		
Naphtalen	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152	2	
Trichlormethan (Chloroform)	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152	1	
1,1,1-trichlorethan	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152	1	
Tetrachlormethan	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152		
Trichlorethylen	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152	1	
Tetrachlorethylen	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152	1	
1,2-dichlorethan	<0.020	µg/l	GC/MS, P&T, AK152	1	
Pesticider, vand pakke 1+2+4	i.p.		LC-GC/MS/SIM AK. 78		
Mechlorprop(MCPP)	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1	
MCPA	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Dichlorprop(2,4-DP)	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1	
2,4-D	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1	
DNOC	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Simazin	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Atrazin	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Dinoseb	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Dichlobenil	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1	
4-Chlorprop (4-CPP)	#	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1
Dicamba	#	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1
2,6-Dichlorprop (2,6-DCPP)	#	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1
Methabenzthiazuron	#	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1
Desisopropylatrazin		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1
Desethylatrazin		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1
Hydroxyatrazin		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1
Hydroxy-terbutylazin	#	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1
Terbutylazin		<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)		<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1
2,4,5-T	#	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1
Propyzamid	#	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1
Trifluralin	#	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1

Bentazon	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Isoproturon	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Linuron	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Pendimethalin	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Diuron	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Metamitron	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Chloridazon	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Hexazinon	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Cyanazin	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Dimethoat	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
Desethylterbutylazin	<0.010	µg/l	LC/MS/SIM AK. 78	0.1	
4-chlor-2-methylphenol	#	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 158	0.1
2,4-dichlorphenol	#	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 158	0.1
Pentachlorphenol	#	<0.010	µg/l	GC/MS/SIM AK. 158	0.1

KOMMENTARER

Højst tilladelige værdi er overholdt for de undersøgte parametre.


 Henrik Olsen